



РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ  
Министерство на енергетиката



Финансирано от  
Европейския съюз  
NextGenerationEU

**ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО  
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.033 "ПОДКРЕПА НА НОВИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ  
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ НАД 200 KW"  
(ПОКАНА 2)**

**(въпроси от 1 до 11)**

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
<b>Дата на разяснение от СНД: 05.04.2024 г.</b>			
1.	14.03.2024 г.	Здравейте! При опит за сваляне на пакета документи по тази процедура излиза, че има вирус и не може да се свали. Моля да прегледате пакета. Благодаря предварително!	Файловете в пакета от документи не съдържат вируси. Опитайте да свалите пакета на друг компютър.
2.	14.03.2024 г.	При свалянето на архивния файл с документите се получава съобщение "Virus detected" ?!	Файловете в пакета от документи не съдържат вируси. Опитайте да свалите пакета на друг компютър.
3.	15.03.2024 г.	Уважаеми колеги, Бихме искали да получим разяснение относно процедура BG-RRP-4.033. Моля за уточнение дали програмата касае инсталирана мощност от ВЕИ над 200 KW или касае съоръжение за съхранение над 200 KW?	Моля вижте разяснение по процедурата: <a href="https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html">https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html</a>
4.	15.03.2024 г.	Допустим ли е кандидат, чиято основна дейност НЕ попада в забранените в сектори на Регламент (ЕС) № 651/2014, но Е вписана в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове, ако енергията от изградените мощности и ЛСС НЯМА да се използва за тази дейност (вписана в регистъра), а изцяло за продажба?	Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 ( <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29</a> ). Доколкото предприятието отговаря на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, то е допустим кандидат независимо от КИД на дейността му.

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
		ФЕЦ ще бъде разположена в имот извън производствената база на предприятието. Ще се води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите.	
5.	15.03.2024 г.	Бихме искали да получим разяснение относно процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032. Моля за уточнение дали едно предприятие може да участва едновременно по процедура BG-RRP-4.033, а така също и по процедура BG-RRP-4.032 като се спазва кумулативно изискването за 75% от инсталираната мощност на производството от ВИ.	<p>Едно предприятие може да подаде повече от едно предложение, като по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процедура BG-RRP-4.032 може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева, а по</li> <li>- процедура BG-RRP-4.033 може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева.</li> </ul> <p>Едно предприятие може да подаде едно и също предложение само по една от процедурите: по процедура BG-RRP-4.033 или по процедура BG-RRP-4.032.</p> <p>Основно изискване по процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032 е предложенията да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. За ЛСС е поставено изрично изискване:</p> <p>Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.</p>
6.	15.03.2024 г.	<p>Моля да отговорите на няколко въпроса по условията на покана:</p> <p>1. Ако кандидат е регистриран през 2022 г., може ли да участва в процедура, т.е. да подаде информация за финансовите си отчети, вкл.</p>	Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от <b>последната приключена финансова година.</b>

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
		код по КИД 2008 за 2022 г., само за 2022 г. и 2023 г.?	
		2. Ако дружество е придобило мощности за производство на ВИ, изградени от друго дружество, допустимо ли е да кандидатства по процедурата за изграждане на ЛСС към тези мощности?	Да, при спазване на ограничението, съгласно Условието за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.
7.	15.03.2024 г.	Допустим разход ли са разходите за изграждане на съоръженията за производство на електроенергия от слънцето, които са въведени в експлоатация след 01.01.2023г.? т.е към момента на кандидатстване по настоящата процедура вече работят и произвеждат електроенергия, като се предвиди и изграждане на съоръжение за съхранение на произведената енергия, което ще се построи след одобряване на проекта.	По настоящата процедура инвестиционната помощ се предоставя само за нови локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС). Съгласно Условието за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.
8.	15.03.2024 г.	1. Моля за разяснение за разликите между двете обявени покани и как да бъде преценено по коя покана да се подаде предложение? 2. Правилно ли разбирам, че в Покана 2 на практика ограничението е 58 674 900 за едно предложение или следвайки максималната цена, до 78 mW за проект? А по покана 1, предприятието или предприятия от една и съща група могат да подадат множество проекти за централи до 2 mW, но с по-висока максимална стойност на инвестицията за MW и ограничение от 35 854 000 лв?	Преценка по коя процедура ще бъде подадено предложение се извършва от Кандидата. Едно предприятие може да подаде повече от едно предложение, като по: - процедура BG-RRP-4.032 може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева, а по - процедура BG-RRP-4.033 може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева.

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
		3. Записано е, че се финансират безвъзмездно ЛСС. Моля за информация как се формира бюджета в този случай? Има ли някъде указания за оформяне на бюджета, тъй като в документацията няма такива?	Бюджетът във Формуляра за кандидатстване трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция. Бюджетните пера следва да са разписани съгласно типовете допустими разходи по настоящата процедура, описани подробно в т. 14.2. „Допустими разходи“ от Условието за кандидатстване.
9.	15.03.2024 г.	<p>1. Съгласно т.4 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, те следва да докажат собствен капитал в определен размер в зависимост от мощността на производствения компонент от ВИ. Доказването на това обстоятелство е чрез представяне на годишен финансов отчет от последната приключена финансова година.</p> <p>1.1 С оглед крайната дата за представяне на проекти – 12.06.2024 г., коя година ще се счита за последната приключена финансова година - 2022 г., 2023 г. или и двете ще бъдат зачитани, според това за коя година кандидатът има одобрен годишен финансов отчет?</p> <p>1.2 В процедурата ще могат ли да участват новосъздадени дружества през 2023 г., които не могат да представят годишен отчет за 2022 г.?</p> <p>1.3 Ако кандидатът не покрива критерия за собствен капитал по год.финансов отчет за 2023 г., но може да докаже, че го изпълнява към датата на представяне на проекта, ще се счита ли за допустим кандидат?</p>	<p>Съгласно Условието за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от <b>последната приключена финансова година.</b></p> <p>Съответствието с изискването следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условието за кандидатура образец на декларация за липса на промяна във вече декларираните обстоятелства и представени документи (образец 17).</p>

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
		<p>2. Относно т.2 от раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите, съгласно която кандидатите, чиято основна икономическа дейност попада в забранените сектори на Регламент /ЕС / №651/2014г., няма да получат финансиране и свързаното с това удостоверяване на кода на икономическа дейност чрез предоставени данни в НСИ за 2022г.</p> <p>2.1 Дружество регистрирано през 2023г., което няма подаден към НСИ отчет за 2022г., но до датата на входиране на проекта си е подало годишен отчет за 2023г.в НСИ, удостоверяващ КИД, ще бъде ли допуснато до процедурата?</p> <p>2.2 Ако новорегистрирано дружество няма реализирани приходи за 2023г., за да спази методиката за определяне на код на основна икономическа дейност, избрания и деклариран КИД в НСИ ще се зачита ли като валиден?</p> <p>3. В раздел 13, дейности допустими за финансиране (6) е записано че предложението следва да предвижда следните характеристики: минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (МВ) на производствения компонент на комбинирания проект и не ПОВЕЧЕ от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект. Същевременно ЛСС трябва да имат гарантиран полезен капацитет за продължителност от най-малко два часа, но теоретично полезния капацитет може да бъде по-голям. Това означава ли че ако кандидатът планира да инсталира мощност в размер на 30 МВ, ЛСС следва да са не повече от 15 МВ или</p>	<p>Моля вижте приложението с разяснения за приложим режим държавни помощи.</p> <p>2.1. и 2.2. В този случай кандидатите могат да декларират кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.</p> <p>Моля вижте разяснение по процедурата:  <a href="https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html">https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html</a></p>

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
		ако проектът предвижда капацитет за полезна продължителност от 8 часа е допустимо да бъдат инсталирани 8X 15 МВ ЛСС?	
10.	15.03.2024 г.	<p>1. Моля за конкретен отговор ще бъде ли допустим кандидат, с получено разрешително за строеж в средата на 2022 и въвеждане на ФЕЦ в експлоатация през юли 2023. Ще се кандидатства само за ЛСС.</p> <p>2. В горния случай как трябва да се прецени дали ще се провежда процедура по ПМС 80 за централа 30 мВ, която вече е въведена в експлоатация? Да се предоставят документи за стойността на централата и да се сравнят с исканата сума за ЛСС или чрез друг подход?.</p>	<p>Съгласно Условието за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.</p> <p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП.</p> <p>Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, за който се получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти.</p>

№	Дата на подаване	Въпрос	Разяснение на СНД
11.	15.03.2024 г.	<p>Първи въпрос - Имам 2 фотоволтаични централи една до друга, в един и същи двор - 120 и 140 kW - общо 260kW в експлоатация са от ноември 2023. Мога ли да кандидатствам по програмата?</p> <p>Втори въпрос - Ако пусна искане до ЕРП-то за увеличаване на мощността на една от тях, от 140 на 201 kW, и ЕРП-то ме одобри, то ще бъде ли изпълнено условието за нова централа, след като увеличи мощността на 201kW?</p>	<p>По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Инвестиционната помощ се предоставя само за нови ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) и за ЛСС („зад електромера“), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Следва да се има предвид че минималната мощност на ЛСС следва да бъде от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект. При това ограничение, инсталираната мощност на производствения компонент (ВИ компонент) следва да е не по-малко от 400 kW.</p>